





## Guida Utente - Rilevatore di tensione Modello 40130

### Simboli di sicurezza

 Attenzione! Fare riferimento alle spiegazioni riportate in questo Manuale

 Doppio isolamento o isolamento rinforzato

 Certificazione CE

- Questo apparecchio non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini. L'apparecchio contiene oggetti pericolosi e parti piccole che possono essere inghiottite dai bambini. Nel caso in cui un bambino dovesse inghiottirle, contattare immediatamente un medico
- Non lasciare le batterie e il materiale di imballaggio incustodito; esse possono essere pericolose per i bambini, se usate come un giocattolo
- Se l'apparecchio non è usato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per evitare che si scarichino.
- Le batterie esaurite o danneggiate possono provocare bruciature al contatto con la pelle. In questi casi usare sempre guanti idonei
- Verificare che le batterie non siano in corto circuito. Non gettare le batterie nel fuoco.

### Istruzioni per l'uso

**CAUTELA:** Leggere, comprendere e seguire le Norme di Sicurezza e le Istruzioni d'Uso riportate in questo Manuale prima di usare questo prodotto

**ATTENZIONE:** Rischio di scosse elettriche. Prima dell'uso, provare sempre il Rilevatore di tensione su un circuito sotto tensione per verificare il corretto funzionamento

**ATTENZIONE:** Rischio di scosse elettriche. Tenere mani e dita sul corpo della sonda e non sulla punta

#### RILEVAMENTO TENSIONE CA

1. Premere l'interruttore con segnale sonoro per selezionare suono ON o OFF (IN = ON; OUT = OFF).
2. Toccare con la punta della sonda (3) l'elemento conduttore o inserirla nella presa di corrente elettrica.
3. Se la tensione CA è presente, la luce del rilevatore lampeggia (2) e si avvertirà il segnale audio (se disponibile). Das Gerät löst aus, wenn innerhalb von 5,1 mm (0.2") von einem 110V AC Steckdose. Höhere Spannungen (bis zu 300V) auslösen des Alarm s bei etwa 10,2 bis 15,2 cm (4 bis 6").



**NOTA:** Il rilevatore è progettato ad alta sensibilità. L'elettricità statica o altre fonti di energia possono interferire con il corretto funzionamento del sensore. Ciò è normale

### Installazione della batteria


1. Aprire il vano batteria (cappuccio) premendo sulla clip con un piccolo cacciavite.
2. Inserire due batterie AAA e riposizionare il coperchio.



Voi, come utenti finali, siete legalmente vincolati (**Ordinanza batterie**) a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori;  
**è proibito lo smaltimento nei rifiuti domestici!**

Potete consegnare le vostre batterie/accumulatori usati in modo gratuito, nei punti di raccolta predisposti nella vostra zona o dove le batterie/accumulatori sono venduti!

**Smaltimento:** Seguire la normativa in materia relativa al corretto smaltimento dell'apparecchio in disuso



### Specifiche tecniche

<b>Tensione:</b>	da 100 a 300V CA, 50/60Hz
<b>Distanza rilevamento</b>	< 5,1mm (0.2") 110V Buchse 10,2 an 15,2 cm (4 an 6") für 300V
<b>Sovratensione</b>	Categoria III 600V
<b>Temperatura di funzionamento</b>	da 0 a 50°C (da 32 a 122°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	da -20 a 60°C (da -4 a 140°F)
<b>Altitudine</b>	Funzionamento al di sotto dei 2000 m
<b>Umidità relativa</b>	80% a 31°C, scende al 50% a 40°C
<b>Batteria</b>	2 batterie AAA
<b>Dimensioni/Peso</b>	152 x 19 x 25mm (6x0.75x1") / 24.4g (0.86oz)
<b>Sicurezza</b>	Per uso interno e in conformità alla Categoria per Sovratensioni III, Grado di Inquinamento 2.
<b>Certificazioni/Elencazioni</b>	Omologato UL e Marcato CE

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in ogni forma.

[www.extech.com](http://www.extech.com)